МП «ВОДОКАНАЛ»
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Юридический адрес: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Адрес места осуществления деятельности ХЛ ХБЦКВ: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации) RA.RU.22ПВ59, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.11.2015

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 08.14.01П21 от 13.01.2021

Заказчик, основание для проведения измерений: Роспотребнадзор, положение о мониторинге
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованных систем водоснабжения, распределительная сеть
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, ул. Колхозная, стр. 1, ВЗУ № 2, выход
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 12.01.2021 с 08^{04} до 08^{25}
Выполнение измерений: 12.01.2021 с 13^{15} до 16^{00}
Шифр пробы: ХП-01-21-14
Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке № 50647 от 30.01.2020, действительно до 29.01.2021;
спектрофотометр UNICO, зав. № К12121210058, свидетельство о поверке № 58074 действительно до 29.01.2021;
pH-метр -иономер ИТАН, зав. № 058, свидетельство о поверке № 49067 действительно до 26.01.2021

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Величина допустимого уровня СанПиН 2.1.4.1074-01	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,25±0,94	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,12±0,03	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд.2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,05±0,20	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание – Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений

Начальник химической лаборатории Г.Н. Швец

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений

МП «ВОДОКАНАЛ»
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Юридический адрес: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Адрес места осуществления деятельности ХЛ ХБЦКВ: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации) RA.RU.22ПВ59, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.11.2015

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 09.15.01П21 от 13.01.2021

Заказчик, основание для проведения измерений: Роспотребнадзор, положение о мониторинге
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованных систем водоснабжения, распределительная сеть
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 1, школа-гимназия № 1(пищеблок, холодная вода, мойка)
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 12.01.2021 с 08^{47} до 09^{06}
Выполнение измерений: 12.01.2021 с 13^{15} до 16^{00}
Шифр пробы: ХП-01-21-15
Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке № 50647 от 30.01.2020, действительно до 29.01.2021;
спектрофотометр UNICO, зав. № K12121210058, свидетельство о поверке № 58074 действительно до 29.01.2021;
pH-метр -иономер ИТАН, зав. № 058, свидетельство о поверке № 49067 действительно до 26.01.2021

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Величина допустимого уровня СанПиН 2.1.4.1074-01	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,15±0,92	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,20±0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд.2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,15±0,21	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание – Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений

Начальник химической лаборатории Г.Н. Швец

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений

МП «ВОДОКАНАЛ»
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Юридический адрес: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Адрес места осуществления деятельности ХЛ ХБЦКВ: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации) RA.RU.22ПВ59, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.11.2015

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 10.16.01П21 от 13.01.2021

Заказчик, основание для проведения измерений: Роспотребнадзор, положение о мониторинге
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованных систем водоснабжения, распределительная сеть
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, квартал 2, д. 4, МДОУ № 24, пищеблок (мойка)
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 12.01.2021 с 09^{12} до 09^{33}
Выполнение измерений: 12.01.2021 с 13^{15} до 16^{00}
Шифр пробы: ХП-01-21-16
Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке № 50647 от 30.01.2020, действительно до 29.01.2021;
спектрофотометр UNICO, зав. № К12121210058, свидетельство о поверке № 58074 действительно до 29.01.2021;
pH-метр -иономер ИТАН, зав. № 058, свидетельство о поверке № 49067 действительно до 26.01.2021

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Величина допустимого уровня СанПиН 2.1.4.1074-01	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,20±0,93	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,24±0,06	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд.2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,10±0,21	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание – Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений

Начальник химической лаборатории Г.Н. Швец

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений

МП «ВОДОКАНАЛ»
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Юридический адрес: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Адрес места осуществления деятельности ХЛ ХБЦКВ: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации) RA.RU.22ПВ59, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.11.2015

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 21.111.02П21 от 09.02.2021

Заказчик, основание для проведения измерений: Роспотребнадзор, положение о мониторинге
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованных систем водоснабжения, распределительная сеть
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, ул. Колхозная, стр. 1, ВЗУ № 2, выход
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 09.02.2021 с 08^{21} до 08^{41}
Выполнение измерений: 09.02.2021 с 13^{15} до 15^{00}
Шифр пробы: ХП-02-21-111

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Величина допустимого уровня СанПиН 2.1.4.1074-01	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,20±0,93	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,14±0,03	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд.2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,05±0,20	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание – Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений

Начальник химической лаборатории Г.Н. Швец

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений

МП «ВОДОКАНАЛ»
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Юридический адрес: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Адрес места осуществления деятельности ХЛ ХБЦКВ: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации) RA.RU.22ПВ59, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.11.2015

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 22.112.02П21 от 09.02.2021

Заказчик, основание для проведения измерений: Роспотребнадзор, положение о мониторинге
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованных систем водоснабжения, распределительная сеть
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 1, школа-гимназия № 1(пищеблок, холодная вода, мойка)
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 09.02.2021 с 08^{47} до 09^{07}
Выполнение измерений: 09.02.2021 с 13^{15} до 15^{00}
Шифр пробы: ХП-02-21-112

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Величина допустимого уровня СанПиН 2.1.4.1074-01	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,25±0,94	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,22±0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд.2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,15±0,21	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание – Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений

Начальник химической лаборатории Г.Н. Швец

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений

МП «ВОДОКАНАЛ»
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Юридический адрес: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Адрес места осуществления деятельности ХЛ ХБЦКВ: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации) RA.RU.22ПВ59, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.11.2015

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 23.113.02П21 от 09.02.2021

Заказчик, основание для проведения измерений: Роспотребнадзор, положение о мониторинге
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованных систем водоснабжения, распределительная сеть
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, квартал 2, д. 4, МДОУ № 24, пищеблок (мойка)
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 09.02.2021 с 09^{12} до 09^{31}
Выполнение измерений: 09.02.2021 с 13^{15} до 15^{00}
Шифр пробы: ХП-02-21-113

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Величина допустимого уровня СанПиН 2.1.4.1074-01	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,20±0,93	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,23±0,06	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд.2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,15±0,21	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание – Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений

Начальник химической лаборатории Г.Н. Швец

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений

МП «ВОДОКАНАЛ»
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
тел. 8-(495)-552-88-55,E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Юридический адрес: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Адрес места осуществления деятельности ХЛ ХБЦКВ: 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации) RA.RU.22ПВ59, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.11.2015

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ №50.03П21 от 01.03.2021

Заказчик, основание для проведения измерений: МП «Водоканал», рабочая программа производственного контроля питьевой воды

Наименование объекта измерений: вода питьевая ВЗУ и централизованных систем водоснабжения

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014

Тип пробы: точечная

Место отбора пробы: ВЗУ-2 выход, ВЗУ-3 выход, ВЗУ-4 выход, ВЗУ-5 выход, ВЗУ-6 выход и распределительная сеть

Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода

Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
спектрофотометр UNICO, зав. № К12121210058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022;
pH-метр -иономер ИТАН, зав. № 058, свидетельство о поверке С-ВТ/09-02-2021/363378783 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
pH-метр -иономер ИТАН, зав. № 644, свидетельство о поверке С-ВТ/05-02-2021/36577692 от 05.02.2021, действительно до 04.02.2022

№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Величина допустимого уровня Сан Пин 2.1.4.1074-01	НД на методы измерений
1	2	3	5
1	Запах, балл	**2**	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность, градус	**20**	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004)
3	Мутность, мг/дм^3	**1,5**	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019)
4	Жёсткость, °Ж	**7**	ГОСТ 31954-2012 метод А
5	Железо общее, мг/дм^3	**0,3**	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд. 2011)
6	Аммиак и ионы аммония , мг/дм^3	**2,0**	ПНД Ф 14.1:2:4.276- 2013
7	Фториды, мг/дм^3	**1,5**	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 50.03П21 от 01.03.2021

Показатель Шифр пробы	Запах балл	Цветность, градус	Мутность, мг/дм^3	Железо общее, мг/дм^3	Фторид-ион, мг/дм^3	Жёсткость, °Ж	Аммоний-ион, мг/дм
Дата отбора Дата выполнения измерений							
121.02П	0	10	0,61				
122.02П	0	11	0,58				
123.02П	0	9	0,59				
124.02П	0	11	0,62				
126.02П	0	9	0,63				
15.02.2021							
134.02П	0	10	0,63				
135.02П	0	11	0,61				
136.02П	0	9	0,57				
139.02П	0	9	0,64				
140.02П	0	10	0,61				
141.02П	1	11	0,68				
16.02.2021							
145.02П	0	9	0,56				
147.02П	0	10	0,63				
148.02П	0	10	0,64				
149.02П	1	11	0,71				
153.02П	0	11	0,61				
17.02.2021							
155.02П	0	9	0,57				
158.02П	0	10	0,62				
159.02П	1	11	0,71				
160.02П	0	12	0,73				
161.02П	0	11	0,68				
17.02.2021							
163.02П	0	8	0,57				
164.02П	0	10	0,63				
166.02П	1	11	0,73				
167.02П	0	11	0,68				
168.02П	2	14	0,85				
169.02П	0	10	0,66				
170.02П	1	11	0,77				

Примечание – Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений

Начальник химической лаборатории Г.Н. Швец

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 50.03П21 от 01.03.2021

Показатель Шифр пробы	Запах балл	Цветность, градус	Мутность, мг/дм^3	Железо общее, мг/дм^3	Фторид- ион, мг/дм^3	Жёст- кость, °Ж	Аммо- ний- ион, мг/дм^3
Дата отбора Дата выполнения измерений							
01.02.2021							
77.02П	0	8	0,55				
78.02П	1	12	0,75				
79.02П	0	8	0,53				
80.02П	0	9	0,59				
81.02П	0	10	0,67				
82.02П	0						
83.02П	1	10	0,73				
84.02П	0	10	0,72				
02.02.2021							
85.02П	0	9	0,56				
86.02П	0	9	0,69				
87.02П	0	10	0,67				
88.02П	1	10	0,74				
89.02П	0	10	0,72				
90.02П	0	11	0,69				
91.02П	1	11	0,79				
03.02.2021							
92.02П	0	10	0,64				
93.02П	0	9	0,57				
94.02П	0	9	0,62				
95.02П	0	10	0,65				
96.02П	1	10	0,67				
97.02П	0	10	0,68				
98.02П	1	11	0,79				
99.02П	0	9	0,63				
100.02П	0	10	0,66				
05.02.2021							
101.02П	0	9	0,64				
102.02П	0	9	0,65				
08.02.2021							
104.02П	0	9	0,63				
105.02П	1	10	0,67				
106.02П	0	10	0,66				
108.02П	0	11	0,68				
109.02П	0	10	0,65				
110.02П	1	11	0,78				
09.02.2021							
114.02П	1	11	0,72				
116.02П	0	12	0,73				
117.02П	0	10	0,61				
118.02П	0	9	0,65				
10.02.2021							
120.02П	1	10	0,58				

МП «ВОДОКАНАЛ»
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Юридический адрес: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Адрес места осуществления деятельности ХЛ ХБЦКВ: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации) RA.RU.22ПВ59, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.11.2015

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 57.202.03П21 от 10.03.2021

Заказчик, основание для проведения измерений: Роспотребнадзор, положение о мониторинге
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованных систем водоснабжения, распределительная сеть
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, ул. Колхозная, стр. 1, ВЗУ № 2, выход
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 09.03.2021 с 08^{08} до 08^{28}
Выполнение измерений: 09.03.2021 с 13^{15} до 15^{00}
Шифр пробы: ХП-03-21-202
Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
спектрофотометр UNICO, зав. № К12121210058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022;
pH-метр -иономер ИТАН, зав. № 058, свидетельство о поверке С-ВТ/09-02-2021/36378783 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Величина допустимого уровня СанПиН 2.1.3684-21	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,20±0,93	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,16±0,04	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд.2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,00±0,20	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание – Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений

Начальник химической лаборатории Г.Н. Швец

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений

МП «ВОДОКАНАЛ»
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Юридический адрес: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Адрес места осуществления деятельности ХЛ ХБЦКВ: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации) RA.RU.22ПВ59, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.11.2015

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 58.204.03П21 от 10.03.2021

Заказчик, основание для проведения измерений: Роспотребнадзор, положение о мониторинге
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованных систем водоснабжения, распределительная сеть
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 1, школа-гимназия № 1(пищеблок, мойка, ХВС)
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 09.03.2021 с 09^{02} до 09^{22}
Выполнение измерений: 09.03.2021 с 13^{15} до 15^{00}
Шифр пробы: ХП-03-21-204
Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
спектрофотометр UNICO, зав. № К12121210058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022;
pH-метр -иономер ИТАН, зав. № 058, свидетельство о поверке С-ВТ/09-02-2021/36378783 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Величина допустимого уровня СанПиН 2.1.3684-21	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,25±0,94	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,21±0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд.2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,10±0,21	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание – Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений

Начальник химической лаборатории Г.Н. Швец

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений

МП «ВОДОКАНАЛ»
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Юридический адрес: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Адрес места осуществления деятельности ХЛ ХБЦКВ: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации) RA.RU.22ПВ59, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.11.2015

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 59.205.03П21 от 10.03.2021

Заказчик, основание для проведения измерений: Роспотребнадзор, положение о мониторинге
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованных систем водоснабжения, распределительная сеть
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, квартал 2, д. 4, МДОУ № 24, (пищеблок, мойка, ХВС)
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 09.03.2021 с 09^{31} до 09^{51}
Выполнение измерений: 09.03.2021 с 13^{15} до 15^{00}
Шифр пробы: ХП-03-21-205
Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
спектрофотометр UNICO, зав. № К12121210058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022;
pH-метр -иономер ИТАН, зав. № 058, свидетельство о поверке С-ВТ/09-02-2021/36378783 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Величина допустимого уровня СанПиН 2.1.3684-21	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,25±0,94	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,22±0,06	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд.2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,15±0,21	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание – Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений

Начальник химической лаборатории Г.Н. Швец

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений

МП «ВОДОКАНАЛ»
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
тел. 8-(495)-552-88-55,E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Юридический адрес: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Адрес места осуществления деятельности ХЛ ХБЦКВ: 140083, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации) RA.RU.22ПВ59,
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.11.2015

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 90.03П21 от 31.03.2021

Заказчик, основание для проведения измерений: МП «Водоканал», рабочая программа производственного контроля питьевой воды

Наименование объекта измерений: вода питьевая ВЗУ и централизованных систем водоснабжения

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014

Тип пробы: точечная

Место отбора пробы: ВЗУ-2 выход, ВЗУ-3 выход, ВЗУ-4 выход, ВЗУ-5 выход, ВЗУ-6 выход и распределительная сеть

Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода

Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
спектрофотометр UNICO, зав. № К12121210058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022;
pH-метр -иономер ИТАН, зав. № 058, свидетельство о поверке С-ВТ/09-02-2021/363378783 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
pH-метр -иономер ИТАН, зав. № 644, свидетельство о поверке С-ВТ/05-02-2021/36577692 от 05.02.2021, действительно до 04.02.2022

№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Величина допустимого уровня СанПиН 2.1.3684-21	НД на методы измерений
1	2	3	5
1	Запах, балл	**2**	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность, градус	**20**	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004)
3	Мутность, мг/дм^3	**1,5**	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019)
4	Жёсткость, °Ж	**7**	ГОСТ 31954-2012 метод А
5	Железо общее, мг/дм^3	**0,3**	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд. 2011)
6	Аммиак и ионы аммония , мг/дм^3	**2,0**	ПНД Ф 14.1:2:4.276- 2013
7	Фториды, мг/дм^3	**1,5**	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 90.03П21 от 31.03.2021

Показатель Шифр пробы	Запах балл	Цветность, градус	Мутность, мг/дм^3	Железо общее, мг/дм^3	Фторид-ион, мг/дм^3	Жёсткость, °Ж	Аммоний-ион, мг/дм	Водородный показатель
Дата отбора Дата выполнения измерений								
290.03П	0	11	0,82					
291.03П	1	14	0,96					
292.03П	0	12	0,84					
293.03П	1	13	0,69					
31.03.2021								
294.03П	0	9	0,61					
295.03П	1	12	0,74					
296.03П	1	12	0,68					

Примечание – Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений

Начальник химической лаборатории Г.Н. Швец

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 90.03П21 от 31.03.2021

Показатель Шифр пробы	Запах балл	Цветность, градус	Мутность, мг/дм^3	Железо общее, мг/дм^3	Фторид-ион, мг/дм^3	Жёсткость, °Ж	Аммоний-ион, мг/дм^3	Водородный показатель
Дата отбора Дата выполнения измерений								
01.03.2021								
171.03П	0	11	0,65					
172.03П	0	9	0,58					
173.03П	1	15	1,12					
174.03П	0	9	0,59					
175.03П	0	10	0,62					
176.03П	1	9	0,61					
177.03П	0	11	0,71					
178.03П	0	10	0,65					
179.03П	0	11	0,82					
02.03.2021								
180.03П	0	9	0,56					
181.03П	0	10	0,63					
182.03П	0	11	0,66					
183.03П	0	10	0,62					
184.03П	1	11	0,72					
185.03П	0	12	0,73					
186.03П	0	11	0,71					
187.03П	0	11	0,70					
03.03.2021								
188.03П	0	12	0,77					
189.03П	0	11	0,72	0,23				
09.03.2021								
202.03П	0	9	0,58					7,2
203.03П	0	10	0,61					
204.03П								7,2
205.03П								7,3
209.03П	1	11	0,68					
10.03.2021								
210.03П	0	8	0,56					
211.03П	0	10	0,67					
212.03П	0	11	0,71					
213.03П	0	11	0,74					
215.03П	0	11	0,68					
216.03П	0	10	0,64					
217.03П	1	11	0,79					
15.03.2021								
221.03П	0	9	0,57					
222.03П	0	10	0,62					
223.03П	0	10	0,64					
224.03П	0	11	0,66					
225.03П	1	10	0,73					
226.03П	0	11	0,68					
227.03П	0	10	0,65					
228.03П	1	11	0,69					

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 90.03П21 от 31.03.2021

Показатель Шифр пробы	Запах балл	Цветность, градус	Мутность, мг/дм^3	Железо общее, мг/дм^3	Фторид-ион, мг/дм^3	Жёсткость, °Ж	Аммоний-ион, мг/дм	Водородный показатель
Дата отбора Дата выполнения измерений								
16.03.2021								
230.03П	0	9	0,58					
231.03П	0	11	0,70					
232.03П	0	11	0,71					
233.03П	0	10	0,67					
234.03П	1	11	0,74					
235.03П	0	10	0,65					
236.03П	0	11	0,74					
237.03П	1	11	0,76					
17.03.2021								
238.03П	0	9	0,59					
239.03П	0	10	0,66					
240.03П	0	10	0,67					
241.03П	0	11	0,64					
242.03П	0	10	0,62					
243.03П	0	10	0,63					
244.03П	1	11	0,73					
245.03П	1	11	0,77					
22.03.2021								
246.03П	0	9	0,55					
247.03П	0	10	0,66					
248.03П	1	11	0,71					
252.03П	1	11	0,76					
23.03.2021								
253.03П	0	10	0,69					
257.03П	1	13	0,71					
258.03П	0	12	0,67					
259.03П	1	14	0,73					
260.03П	0	12	0,65					
24.03.2021								
261.03П	0	10	0,62					
263.03П	1	12	0,73					
264.03П	0	11	0,59					
29.03.2021								
275.03П	0	9	0,59					
276.03П	0	10	0,71					
277.03П	0	11	0,72					
280.03П	1	11	0,74					
281.03П	1	12	0,78					
30.03.2021								
288.03П	0	10	0,62					
289.03П	1	12	0,77					

МП «ВОДОКАНАЛ»
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Юридический адрес: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Адрес места осуществления деятельности ХЛ ХБЦКВ: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации) RA.RU.22ПВ59, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.11.2015

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 93.306.04П21 от 07.04.2021

Заказчик, основание для проведения измерений: Роспотребнадзор, положение о мониторинге
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованных систем водоснабжения, распределительная сеть
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, ул. Колхозная, стр. 1, ВЗУ № 2, выход
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 06.04.2021 с 08^{10} до 08^{40}
Выполнение измерений: 06.04.2021 с 13^{15} до 15^{00}
Шифр пробы: ХП-04-21-306
Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
спектрофотометр UNICO, зав. № К12121210058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022;
pH-метр-иономер ИТАН, зав. № 058, свидетельство о поверке С-ВТ/09-02-2021/36378783 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,30±0,95	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,19±0,04	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд.2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,00±0,20	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание – Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений

Начальник химической лаборатории Г.Н. Швец

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений

МП «ВОДОКАНАЛ»
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Юридический адрес: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Адрес места осуществления деятельности ХЛ ХБЦКВ: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации) RA.RU.22ПВ59, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.11.2015

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 94.308.04П21 от 07.04.2021

Заказчик, основание для проведения измерений: Роспотребнадзор, положение о мониторинге
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованных систем водоснабжения, распределительная сеть
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 1, школа-гимназия № 1(пищеблок, мойка, ХВС)
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 06.04.2021 с 09^{13} до 09^{34}
Выполнение измерений: 06.04.2021 с 13^{15} до 15^{00}
Шифр пробы: ХП-04-21-308
Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
спектрофотометр UNICO, зав. № К12121210058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022;
pH-метр-иономер ИТАН, зав. № 058, свидетельство о поверке С-ВТ/09-02-2021/36378783 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,20±0,94	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,21±0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд.2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,15±0,21	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание – Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений

Начальник химической лаборатории Г.Н. Швец

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений

МП «ВОДОКАНАЛ»
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Юридический адрес: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Адрес места осуществления деятельности ХЛ ХБЦКВ: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации) RA.RU.22ПВ59, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.11.2015

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 95.309.04П21 от 07.04.2021

Заказчик, основание для проведения измерений: Роспотребнадзор, положение о мониторинге
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованных систем водоснабжения, распределительная сеть
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014

Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, квартал 2, д. 4, МДОУ № 24, (пищеблок, мойка, ХВС)
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 06.04.2021 с 09^{44} до 10^{04}
Выполнение измерений: 06.04.2021 с 13^{15} до 15^{00}
Шифр пробы: ХП-04-21-309
Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
спектрофотометр UNICO, зав. № К12121210058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022;
pH-метр-иономер ИТАН, зав. № 058, свидетельство о поверке С-ВТ/09-02-2021/36378783 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,25±0,94	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,23±0,06	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд.2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,20±0,22	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание – Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений

Начальник химической лаборатории Г.Н. Швец

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений

МП «ВОДОКАНАЛ»
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
тел. 8-(495)-552-88-55,E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Юридический адрес: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Адрес места осуществления деятельности ХЛ ХБЦКВ: 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации) RA.RU.22ПВ59, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.11.2015

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 138.04П21 от 30.04.2021

Заказчик, основание для проведения измерений: МП «Водоканал», рабочая программа производственного контроля питьевой воды

Наименование объекта измерений: вода питьевая ВЗУ и централизованных систем водоснабжения

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014

Тип пробы: точечная

Место отбора пробы: ВЗУ-2 выход, ВЗУ-3 выход, ВЗУ-4 выход, ВЗУ-5 выход, ВЗУ-6 выход и распределительная сеть

Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода

Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
спектрофотометр UNICO, зав. № К12121210058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022;
pH-метр -иономер ИТАН, зав. № 058, свидетельство о поверке С-ВТ/09-02-2021/363378783 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
pH-метр -иономер ИТАН, зав. № 644, свидетельство о поверке С-ВТ/05-02-2021/36577692 от 05.02.2021, действительно до 04.02.2022

№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.3685-21)	НД на методы измерений
1	2	3	5
1	Запах, балл	**2**	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность, градус	**20**	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004)
3	Мутность, мг/дм^3	**1,5**	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019)
4	Жёсткость, °Ж	**7**	ГОСТ 31954-2012 метод А
5	Железо общее, мг/дм^3	**0,3**	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд. 2011)
6	Аммиак и ионы аммония , мг/дм^3	**2,0**	ПНД Ф 14.1:2:4.276- 2013
7	Фториды, мг/дм^3	**1,5**	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012
8	Водородный показатель, ед.pH	**6 - 9**	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№ 138.04П21 от 30.04.2021

Показатель Шифр пробы	Запах балл	Цветность, градус	Мутность, мг/дм^3	Железо общее, мг/дм^3	Фторид-ион, мг/дм^3	Жёсткость, °Ж	Аммоний-ион, мг/дм	Водородный показатель
350.04П	1	15	0,96					
351.04П	0	11	0,67	0,29				
15.04.2021								
354.04П	1	15	1,18					
19.04.2021								
358.04П	0	9	0,59					
359.04П	0	11	0,71					
360.04П	0	10	0,69					
361.04П	0	10	0,65					
362.04П	1	11	0,71					
363.04П	0	11	0,72					
364.04П	0	10	0,62					
365.04П	0	10	0,63					
20.04.2021								
375.04П	0	10	0,63					
376.04П	0	11	0,64					
378.04П	0	10	0,59					
379.04П	0	12	0,67	0,23				
380.04П	0	11	0,65					
381.04П	0	11	0,68					
21.04.2021								
384.04П	0	9	0,59					
387.04П	0	10	0,66					
388.04П	0	10	0,67					
389.04П	0	11	0,73					
390.04П	0	11	0,77					
26.04.2021								
392.04П	0	9	0,59					
393.04П	1	11	0,68					
398.04П	0	11	0,69					
27.04.2021								
400.04П	0	11	0,57					
402.04П	1	11	0,91					
405.04П	0	12	0,71					
29.04.2021								
413.04П	1	13	1,01					
414.04П	0	10	0,85					
30.04.2021								
415.04П	0	11	0,58					

Примечание – Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений

Начальник химической лаборатории Г.Н. Швец

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№ 138.04П21 от 30.04.2021

Показатель Шифр пробы	Запах балл	Цветность, градус	Мутность, мг/дм^3	Железо общее, мг/дм^3	Фторид-ион, мг/дм^3	Жёсткость, °Ж	Аммоний-ион, мг/дм^3	Водородный показатель
Дата отбора Дата выполнения измерений								
05.04.2021								
298.04П	0	9	0,59					
299.04П	0	10	0,61					
300.04П	0	11	0,66					
301.04П	1	12	0,78					
302.04П	0	12	0,79					
303.04П	0	11	0,67					
304.04П	0	10	0,62					
305.04П	1	12	0,64					
06.04.2021								
306.04П	0	10	0,61					7,2
307.04П	0	10	0,63					
308.04П								7,1
309.04П								7,3
310.04П	0	11	0,73					
311.04П	0	10	0,65					
312.04П	1	11	0,77					
07.04.2021								
314.04П	0	10	0,61					
315.04П	0	11	0,59					
316.04П	0	11	0,64					
317.04П	0	12	0,63					
318.04П	0	11	0,68					
319.04П	0	10	0,65					
320.04П	1	12	0,73					
321.04П	1	12	0,76					
12.04.2021								
326.04П	0	9	0,61					
328.04П	0	11	0,74					
331.04П	1	11	0,73					
333.04П	0	10	0,67					
334.04П	0	12	0,68					
13.04.2021								
336.04П	0	10	0,61					
338.04П	1	14	0,83					
339.04П	0	9	0,59					
340.04П	1	12	0,71					
343.04П	0	12	0,67					
344.04П	1	11	0,75					
14.04.2021								
346.04П	0	10	0,59					
347.04П	0	11	0,65					
348.04П	0	10	0,63					
349.04П	1	11	0,72					

МП «ВОДОКАНАЛ»
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
тел. 8-(495)-552-88-55,E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Юридический адрес: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Адрес места осуществления деятельности ХЛ ХБЦКВ: 140083, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации) RA.RU.22ПВ59,
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.11.2015

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 178.05П21 от 31.05.2021

Заказчик, основание для проведения измерений: МП «Водоканал», рабочая программа производственного контроля питьевой воды

Наименование объекта измерений: вода питьевая ВЗУ и централизованных систем водоснабжения

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014

Тип пробы: точечная

Место отбора пробы: ВЗУ-2 выход, ВЗУ-3 выход, ВЗУ-4 выход, ВЗУ-5 выход, ВЗУ-6 выход и распределительная сеть

Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода

Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
спектрофотометр UNICO, зав. № К12121210058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022;
pH-метр -иономер ИТАН, зав. № 058, свидетельство о поверке С-ВТ/09-02-2021/363378783 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
pH-метр -иономер ИТАН, зав. № 644, свидетельство о поверке С-ВТ/05-02-2021/36577692 от 05.02.2021, действительно до 04.02.2022

№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.3685-21)	НД на методы измерений
1	2	3	5
1	Запах, балл	**2**	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность, градус	**20**	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004)
3	Мутность, мг/дм^3	**1,5**	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019)
4	Жёсткость, °Ж	**7**	ГОСТ 31954-2012 метод А
5	Железо общее, мг/дм^3	**0,3**	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд. 2011)
6	Аммиак и ионы аммония , мг/дм^3	**2,0**	ПНД Ф 14.1:2:4.276- 2013
7	Фториды, мг/дм^3	**1,5**	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012
8	Водородный показатель, ед.pH	**6 - 9**	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№ 178.05П21 от 31.05.2021

Показатель Шифр пробы	Запах балл	Цветность, градус	Мутность, мг/дм^3	Железо общее, мг/дм^3	Фторид-ион, мг/дм^3	Жёсткость, °Ж	Амоний-ион, мг/дм	Водородный показатель
474.05П	0	10	0,63					
475.05П	0	11	0,67					
476.05П	0	10	0,65					
477.05П	0	10	0,66					
24.05.2021								
481.05П	0	9	0,59					
482.05П	0	9	0,61					
483.05П	0	10	0,61					
484.05П	1	11	0,72					
488.05П	1	11	0,75					
25.05.2021								
489.05П	0	10	0,57					
490.05П	1	10	0,73					
491.05П	0	11	0,74					
492.05П	0	11	0,72					
26.05.2021								
498.05П	0	9	0,59					
499.05П	0	10	0,63					
500.05П	0	10	0,64					
501.05П	0	10	0,66					
502.05П	0	9	0,61					
503.05П	0	10	0,69					
504.05П	1	10	0,70					
31.05.2021								
507.05П	0	9	0,58					
508.05П	0	9	0,62					
509.05П	0	10	0,64					
510.05П	1	11	0,68					
511.05П	0	11	0,69					
512.05П	0	10	0,61					
514.05П	0	10	0,64					

Примечание – Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений

Начальник химической лаборатории Г.Н. Швец

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№ 178.05П21 от 31.05.2021

Показатель Шифр пробы	Запах балл	Цветность, градус	Мутность, мг/дм^3	Железо общее, мг/дм^3	Фторид-ион, мг/дм^3	Жёсткость, °Ж	Аммоний-ион, мг/дм^3	Водородный показатель
Дата отбора Дата выполнения измерений								
02.05.2021								
416.05П	0	9	0,58					
417.05П	1	11	0,76					
418.05П	1	11	0,75					
03.05.2021								
419.05П	0	10	0,59					
420.05П	1	11	0,77					
421.05П	1	11	0,75					
11.05.2021								
422.05П	0	10	0,57					
423.05П	2	14	1,21					
424.05П	0	11	0,72					
425.05П	1	11	0,78					
12.05.2021								
433.05П	1	11	0,75					
437.05П	1	11	0,74					
13.05.2021								
438.05П	0	9	0,57					
442.05П	1	10	0,74					
445.05П	1	11	0,75					
448.05П	0	10	0,67					
17.05.2021								
452.05П	0	9	0,59					
453.05П	1	11	0,71					
454.05П	0	11	0,68					
455.05П	0	10	0,64					
18.05.2021								
462.05П	0	9	0,58					
463.05П	0	10	0,67					
464.05П	0	10	0,63					
465.05П	0	10	0,61					
466.05П	0	9	0,64					
467.05П	1	11	0,74					
468.05П	0	11	0,69					
469.05П	0	10	0,66					
19.05.2021								
470.05П	0	10	0,58					
471.05П	0	10	0,62					
472.05П	0	10	0,67					
473.05П	1	11	0,73					

МП «ВОДОКАНАЛ»
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Юридический адрес: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Адрес места осуществления деятельности ХЛ ХБЦКВ: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации) RA.RU.22ПВ59, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.11.2015

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 187.543.06П21 от 09.06.2021

Заказчик, основание для проведения измерений: Роспотребнадзор, положение о мониторинге
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованных систем водоснабжения, распределительная сеть
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, ул. Колхозная, стр. 1, ВЗУ № 2, выход
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 08.06.2021 с 08^{11} до 08^{32}
Выполнение измерений: 08.06.2021 с 13^{15} до 16^{00}
Шифр пробы: ХП-06-21-543
Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
спектрофотометр UNICO, зав. № К12121210058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022;
pH-метр-иономер ИТАН, зав. № 058, свидетельство о поверке С-ВТ/09-02-2021/36378783 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6.80	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,20	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд.2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	1,90	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание – Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений

И о начальника химической лаборатории Г.Л. Шестакова

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений

МП «ВОДОКАНАЛ»
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Юридический адрес: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Адрес места осуществления деятельности ХЛ ХБЦКВ: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации) RA.RU.22ПВ59, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.11.2015

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 188.544.06П21 от 09.06.2021

Заказчик, основание для проведения измерений: Роспотребнадзор, положение о мониторинге
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованных систем водоснабжения, распределительная сеть
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 1, школа-гимназия № 1(пищеблок, мойка, кран ХВС)
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 08.06.2021 с 08^{40} до 09^{00}
Выполнение измерений: 08.06.2021 с 13^{15} до 16^{00}
Шифр пробы: ХП-06-21-544
Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
спектрофотометр UNICO, зав. № К1212121058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022;
pH-метр-иономер ИТАН, зав. № 058, свидетельство о поверке С-ВТ/09-02-2021/36378783 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,85	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,26	ПН Ф 14.1:2:4.50-96 (изд.2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,10	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание – Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений

И о начальника химической лаборатории Г.Л. Шестакова

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений

МП «ВОДОКАНАЛ»
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Юридический адрес: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Адрес места осуществления деятельности ХЛ ХБЦКВ: 140083, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (номер аттестата аккредитации) RA.RU.22ПВ59, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.11.2015

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 189.545.06П21 от 09.06.2021

Заказчик, основание для проведения измерений: Роспотребнадзор, положение о мониторинге
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованных систем водоснабжения, распределительная сеть
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, квартал 2, д. 4, МДОУ № 24, (пищеблок, мойка, кран ХВС)
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 08.06.2021 с 09^{11} до 09^{31}
Выполнение измерений: 08.06.2021 с 13^{15} до 16^{00}
Шифр пробы: ХП-06-21-545
Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
спектрофотометр UNICO, зав. № К12121210058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022;
pH-метр-иономер ИТАН, зав. № 058, свидетельство о поверке С-ВТ/09-02-2021/36378783 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,90	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,28	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд.2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,15	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание – Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений

И о начальника химической лаборатории Г.Л. Шестакова

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
_____Г.Н. Швец
06.07.2021

М.П.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 215.07П21 от 06.07.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино
Отбор произведен: по плану-графику отбора, метод отбора ручной
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 01.06.2021-30.06.2021 с 08^{10} до 14^{00} (данные за месяц)
Выполнение измерений: 01.06.2021 с 14^{00} до 17^{00} (данные за месяц)
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

Дата, шифр пробы	Место отбора	Запах, баллы	Цветность, градусы	Мутность, мг/дм^3 (по каолину)	Железо общее, мг/дм^3
	НД на методы измерений	ГОСТ Р 57164-2016	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Изд. 2004)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Изд. 2019)	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд. 2011)
		Норматив, не более (СанПиН 1.2.3685-21)			
		2	**20**	**1,5**	**0,3**
	Результаты измерений				
1	2	3	4	5	6
01.06.2021					
518.06П	ул. Первомайская, д. 4, кв. 38 (кухня, кран ХВС)	0	10	0,62	
521.06П	ул. Спортивная, д. 29, 1 этаж (кухня, кран ХВС)	0	10	0,71	

1	2	3	4	5	6
599.06П	квартал 2, д. 3 Детская поликлиника Физиокабинет	0	10	0,66	
23.06.2021					
603.06П	квартал 7, д.12А, кв. 6 (кухня, кран ХВС)	0	10	0,59	
607.06П	ул. Набережная, д. 22А, кв. 3 (кухня, кран ХВС)	0	10	0,68	

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

1	2	3	4	5	6
522.06П	ул. Степана Степанова, д. 2, кв. 12 (кухня, кран ХВС)	0	10	0,73	
02.06.2021					
530.06П	ул. Ленина, д. 12, кв. 251 (кухня, кран ХВС)	0	10	0,61	
531.06П	ул. Коммунистическая, д. 53, кв. 80 (кухня, кран ХВС)	0	10	0,62	
07.06.2021					
536.06П	ул. Ухтомского, д. 27, кв. 24 (кухня, кран ХВС)	0	10	0,64	
537.06П	МДОУ №5, ул. Парковая, д. 8 (пищеблок, кран ХВС, мойка)	0	11	0,63	
540.06П	Микрорайон 6, д. 22, кв. 10	0	10	0,64	
541.06П	Микрорайон 6, д. 24, магазин «Продукты» (подсобное помещение кран ХВС)	0	11	0,63	
08.06.2021					
550.06П	ул. Октябрьская, д. 18, кв. 88 (кухня, кран ХВС)	0	10	0,62	
09.06.2021					
557.06П	Школа № 2 (пищеблок, кран ХВС, мойка)	0	9	0,61	
558.06П	Школа № 3 (пищеблок, кран ХВС, мойка)	0	10	0,62	
559.06П	Школа № 8 (пищеблок, кран ХВС, мойка)	0	10	0,63	
560.06П	Школа № 5 (пищеблок, кран ХВС, мойка)	0	10	0,66	
562.06П	Гимназия № 7 (пищеблок, кран ХВС, мойка)	0	11	0,69	
15.06.2021					
573.06П	Школа № 6 (пищеблок, кран ХВС, мойка)	0	10	0,66	
574.06П	МДОК № 9 (пищеблок, кран ХВС, мойка)	0	10	0,72	
16.06.2021					
578.06П	Гимназия № 4 (пищеблок, кран ХВС, мойка)	0	10	0,63	
579.06П	МДОУ № 21 (пищеблок, кран ХВС, мойка)	0	11	0,65	
582.06П	квартал 1, д. 7 ЗАО «АМЛ-Инвест» (мясной отдел, кран ХВС),	1	11	0,74	
21.06.2021					
587.06П	квартал 1, д. 3, кв. 3 (кухня, кран ХВС)	0	10	0,66	
22.06.2021					
596.06П	Дет. Городок ЗИЛ, д. 37, кв.4 (кухня, кран ХВС)	0	10	0,65	
597.06П	Дет. Городок ЗИЛ, д. 38, кв. 19 (кухня, кран ХВС)	0	10	0,68	
598.06П	ул. Советская, д. 14 Салон красоты «Алиса» (кухня, кран ХВС)	0	10	0,63	

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
_____Г.Н. Швец
08.07.2021

МП

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 219.642.07П21 от 08.07.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, ВЗУ-2, выход
Отбор произведен: по плану мониторинга Роспотребнадзора, метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора: Температура воздуха 21,4 °С, Давление атм. 753 мм рт. ст.
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал»
в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 07.07.2021 с 08^{15} до 08^{35}
Выполнение измерений: 07.07.2021 с 13^{10} до 16^{30}
Шифр пробы: ХП 07-21-642
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,70	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,19	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд. 2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	1,95	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.
Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
_____ Г.Н. Швец
08.07.2021

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 220.643.07П21 от 08.07.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, ул. Первомайская, д.16, магазин «Минимаркет фреш фуд», подсобное помещение кран ХВС, мойка
Отбор произведен: по плану мониторинга Роспотребнадзора, метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора: Температура воздуха 22,4 °С, Давление атм. 754 мм рт. ст.
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 07.07.2021 с 08^{45} до 09^{05}
Выполнение измерений: 07.07.2021 с 13^{10} до 16^{30}
Шифр пробы: ХП 07-21-643
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,90	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,22	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд. 2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,10	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.
Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
_____Г.Н. Швец
08.07.2021

МП

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 221.644.07П21 от 08.07.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, квартал 2, д. 4, МДОУ 24, пищеблок кран ХВС, мойка
Отбор произведен: по плану мониторинга Роспотребнадзора, метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора: Температура воздуха 22,4 °С, Давление атм. 754 мм рт. ст.
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал»
в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 07.07.2021 с 09^{15} до 09^{35}
Выполнение измерений: 07.07.2021 с 13^{10} до 16^{30}
Шифр пробы: ХП 07-21-644
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,80	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,23	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд. 2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,15	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.
Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

МП

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
_____ Г.Н. Швец
04.08.2021

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 249.08П21 от 04.08.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ Р 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино
Отбор произведен: по плану-графику отбора, метод отбора ручной
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 01.07.2021-30.07.2021 с 08^{10} до 14^{00} (данные за месяц)
Выполнение измерений: 01.07.2021 с 14^{00} до 17^{00} (данные за месяц)
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

Дата, шифр пробы	Место отбора	**Показатели**				
		Запах, баллы	Цветность, градусы	Мутность, мг/дм^3 (по каолину)	Железо общее, мг/дм^3	Аммоний, мг/дм^3
		НД на методы измерений				
		ГОСТ Р 57164-2016	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Изд. 2004)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Изд. 2019)	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд. 2011)	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 (Изд. 2013)
		Норматив, не более (СанПиН 1.2.3685-21)				
		2	**20**	**1,5**	**0,3**	**2,0**
		Результаты измерений				
1	2	3	4	5	6	7
05.07.2021						
622.07П	ВЗУ-2, выход в город, ул.Колхозная	0	9	0,49		
623.07П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	0	10	0,66		

1	2	3	4	5	6	7
624.07П	ул. Первомайская, д. 4, кв. 38 (кухня, кран ХВС)	0	9	0,59		
625.07П	ул. Спортивная, д. 29, (кухня, кран ХВС)	0	10	0,69		
626.07П	ул. Стпана Степанова, д. 2, кв. 12 (кухня, кран ХВС)	0	10	0,67		
627.07П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	11	0,69		
06.07.2021						
632.07П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	0,58		
633.07П	ВЗУ-2, станция обезжелезивания, выход	0	9	0,54		
634.07П	Ул. Ухтомского, д. 23, кв. 26,(кухня, кран ХВС)	0	10	0,63		
635.07П	ВЗУ-5, выход в город, ЗИЛ-городок	0	11	0,67		
636.07П	Дет. Городок ЗИЛ, д. 38, кв. 46 (кухня, кран ХВС)	0	11	0,68		
637.07П	Дет. Городок ЗИЛ, д. 37, кв.18 (кухня, кран ХВС)	0	10	0,69		
638.07П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	0	11	0,66		
639.07П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	0,71		
07.07.2021						
645.07П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	0	11	0,67		
647.07П	Ул. Коммунистическая, д. 53	0	10	0,58		
648.07П	Ул. Ленина, д. 12, кв. 251, (кухня, кран ХВС)	0	9	0,60		
12.07.2021						
649.07П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	9	0,55		
650.07П	МДОУ № 5, ул. Парковая, д. 8, (пищеблок, кран ХВС,мойка)	0	10	0,63		
651.07П	МДОУ № 9, ул. Коммунистическая, д. 41(пищеб-лок, кран ХВС,мойка)	0	11	0,62		
652.07П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	1	10	0,66		
653 город,.07П	ВЗУ-6, выход в город, Микрорайон 6	0	10	0,68		
654.07П	Микрорайон 6, д.22, кв. 57, (кухня, кран ХВС)	0	11	0,67		
655.07П	Микрорайон 6, д. 24, магазин «Продукты» (подсобное помещение, кран ХВС)	0	10	0,69		
656.07П	ВЗУ-4, выход в город Волкуша	1	11	0,71		
13.07.2021						
658.07П	ВЗУ-2, выход в город ул. Колхозная	0	10	0,56		
659.07П	ВЗУ-5, выход в город ЗИЛ-городок	0	11	0,63		
660.07П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	1	11	0,68		
661.07П	ВЗУ-6, выход в город микрорайон 6	0	11	0,69		

1	2	3	4	5	6	7
662.07П	ВЗУ-4, выход в город Волкуша	1	10	0,71		
14.07.2021						
663.07П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	9	0,57		
664.07П	ВЗУ-5, выход в город ЗИЛ-городок	0	9	0,62		
665.07П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	1	10	0,70		
666.07П	квартал 1, д. 7 ЗАО «АМЛ-Инвест» (мясной отдел, кран ХВС),	0	10	0,67		
667.07П	Детская поликлиника, квартал 2, д. 3	0	10	0,64		
668.07П	МДОУ № 21, ул. Парковая, д. 8, (пищеблок, кран ХВС,мойка	0	11	0,67		
669.07П	Ул. Ухтомского, д. 27, кв. 29, (кухня, кран ХВС)	0	10	0,61		
670.07П	ВЗУ-4, выход в город Волкуша	0	11	0,75		
19.07.2021						
673.07П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	9	0,58		
674.07П	Ул. Октябрьская, д.18, кв. 88, (кухня, кран ХВС)	0	10	0,62		
675.07П	ВЗУ-2, скважина 3 на территории ВЗУ-2	1	15	0,96		
677.07П	ВЗУ-2, скважина 7	1	14	0,89		
678.07П	Квартал 1, д. 16, кв. 78, (ванная, кран ХВС)	0	10	0,68		
679.07П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	0	10	0,81		
20.07.2021						
680.07П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	9	0,58		
681.07П	Ул. Октябрьская, д.10а, кв. 49, (кухня, кран ХВС)	0	9	0,59		
682.07П	Ул. Сафонова, д. 6, кв. 35, (ванная, кран ХВС)	0	11	0,63		
683.07П	Ул. Советская, д. 14, «Мед.центр», (туалетная комната, кран ХВС)	0	10	0,62		
684.07П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	0	11	0,72		
685.07П	ВЗУ-6, выход в город, микрорайон 6	0	10	0,64		
686.07П	Квартал 7, д. 12а, кв. 6, (кухня, кран ХВС)	0	9	0,68		
687.07П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	1	12	0,57		
21.07.2021						
688.07П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	0,71		
689.07П	Ул. Пионерская, д. 12, кв. 44, (кухня, кран ХВС)	0	11	0,74		
690.07П	Ул. Набережная, д.18/1, кв. 46, (ванная, кран ХВС)	0	10	0,69		
691.07П	ВЗУ-5, выход в город, ЗИЛ -городок	0	11	0,59		

1	2	3	4	5	6	7
692.07П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	1	11	0,67		
693.07П	Квартал 3А, д. 13, кв. 43, (кухня, кран ХВС)	0	11	0,69		
694.07П	Ул. Песчаная, д. 4, кв. 4, (кухня, кран ХВС)	0	10	0,61		
695.07П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	11	0,58		
26.07.2021						
696.07П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	9	0,61		
697.07П	ВЗУ-6, станция обез-железивания, выход	1	11	0,73		
698.07П	ВЗУ-6, выход в город, микрорайон 6	1	11	0,72		
699.07П	Микрорайон 6, д. 36, кв. 123, (ванная, кран ХВС)	0	11	0,74		
700.07П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	0	10	0,67		
701.07П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	12	0,69		
27.07.2021						
702.07П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	9	0,59		
704.07П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	1	11	0,69		
705.07П	Квартал 1, д. 3, кв. 103, (ванная, кран ХВС)	0	11	0,73		
706.07П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	12	0,57		
28.07.2021						
707.07П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	0,58		
707/1.07П	ВЗУ-5, выход в город, ЗИЛ -городок	0	11	0,57		
710.07П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	0	11	0,72		
711.07П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	11	0,64		

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
_____Г.Н. Швец
09.08.2021

М П

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 250.739.08П21 от 09.08.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, ул.Пионерская, д. 6, МОУ СОШ № 2, кран ХВС кухня
Отбор произведен: по письму Управления образования г. Лыткарино, метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора: температура воздуха 22,7°С, давление атм. 752 мм рт. ст.
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал»
в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 09.08.2021 с 08^{40} до 09^{00}
Выполнение измерений: 09.08.2021 с 13^{15} до 16^{00}
Шифр пробы: ХП 08-21-739
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив, не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1.	Запах, баллы	2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2.	Цветность, градусы	20	11	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Изд. 2004)
3.	Мутность, мг/дм^3 (по каолину)	1,5 (по каолину)	0,69	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Изд. 2019)

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.
Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
_____ Г.Н. Швец
09.08.2021

М П

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 251.740.08П21 от 09.08.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 27, МОУ СОШ № 3, кран ХВС кухня
Отбор произведен: по письму Управления образования г. Лыткарино, метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора: температура воздуха 23,5°С, давление атм. 754 мм рт. ст.
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал»
в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 09.08.2021 с 09^{06} до 09^{24}
Выполнение измерений: 09.08.2021 с 13^{15} до 16^{00}
Шифр пробы: ХП 08-21-740
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив, не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1.	Запах, баллы	2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2.	Цветность, градусы	20	11	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Изд. 2004)
3.	Мутность, мг/дм^3 (по каолину)	1,5 (по каолину)	0,71	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Изд. 2019)

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.
Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
_____Г.Н. Швец
09.08.2021

М П

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 252.741.08П21 от 09.08.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 12Б, МБОУ школа № 8, кран ХВС кухня
Отбор произведен: по письму Управления образования г. Лыткарино, метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора: температура воздуха 23,8°С, давление атм. 754 мм рт. ст.
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал»
в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 09.08.2021 с 09^{30} до 09^{53}
Выполнение измерений: 09.08.2021 с 13^{15} до 16^{00}
Шифр пробы: ХП 08-21-741
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив, не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1.	Запах, баллы	2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2.	Цветность, градусы	20	10	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Изд. 2004)
3.	Мутность, мг/дм^3 (по каолину)	1,5 (по каолину)	0,63	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Изд. 2019)

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.
Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
_____Г.Н. Швец
09.08.2021

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" М П ИНН 5029000090 ОГРН 1035004901690 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ЛЫТКАРИНО

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 253.742.08П21 от 09.08.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, микрорайон 4а, д. 1, ввод в дом, кран ХВС
Отбор произведен: по жалобе, метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора: температура воздуха 21,2 °С, давление атм. 754 мм рт. ст.
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 09.08.2021 с 10^{02} до 10^{25}
Выполнение измерений: 09.08.2021 с 13^{15} до 16^{00}
Шифр пробы: ХП 08-21-742
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив, не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1.	Запах, баллы	2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2.	Цветность, градусы	20	11	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Изд. 2004)
3.	Мутность, мг/дм^3 (по каолину)	1,5 (по каолину)	0,68	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Изд. 2019)
4.	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,21	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд. 2011)

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.
Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
_____Г.Н. Швец
09.08.2021

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ * ИНН 5026000690 * ОГРН 1035004901690 * МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ЛЫТКАРИНО
"ВОДОКАНАЛ"
М П

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 254.743.08П21 от 09.08.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, квартал 1, д. 4, ввод в дом, кран ХВС
Отбор произведен: по жалобе, метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора: температура воздуха 22,4°С, давление атм. 754 мм рт. ст.
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 09.08.2021 с 10^{35} до 10^{57}
Выполнение измерений: 09.08.2021 с 13^{15} до 16^{00}
Шифр пробы: ХП 08-21-743
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив, не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1.	Запах, баллы	2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2.	Цветность, градусы	20	11	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Изд. 2004)
3.	Мутность, мг/дм^3 (по каолину)	1,5 (по каолину)	0,71	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Изд. 2019)
4.	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,28	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд. 2011)

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.
Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
_____Г.Н. Швец
09.08.2021

М П

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 255.744.08П21 от 09.08.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 34, МОУ СОШ № 5, кран ХВС кухня
Отбор произведен: по письму Управления образования г. Лыткарино, метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора: температура воздуха 24,3°С, давление атм. 754 мм рт. ст.
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал»
в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 09.08.2021 с 11^{10} до 11^{30}
Выполнение измерений: 09.08.2021 с 13^{15} до 16^{00}
Шифр пробы: ХП 08-21-744
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив, не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1.	Запах, баллы	2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2.	Цветность, градусы	20	10	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Изд. 2004)
3.	Мутность, мг/дм^3 (по каолину)	1,5 (по каолину)	0,65	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Изд. 2019)

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.
Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
_____Г.Н. Швец
09.08.2021

МП

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 258.738.08П21 от 08.07.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, ВЗУ-2, выход
Отбор произведен: по плану мониторинга Роспотребнадзора, метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора: температура воздуха 24,1°С, давление атм. 752 мм рт.ст.
Условия доставки проб:пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 09.08.2021 с 08^{07} до 08^{28}
Выполнение измерений: 09.08.2021 с 13^{15} до 16^{30}
Шифр пробы: ХП 08-21-738
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные ShinkoAJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,80	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,24	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд.2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	1,90	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.
Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
_____Г.Н. Швец
09.08.2021

М П

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 259.745.08П21 от 09.08.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ Р59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: МОУ гимназия № 1, г. Лыткарино, ул. Первомайская, д.1, кран ХВС кухня
Отбор произведен: по плану мониторинга Роспотребнадзора, метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора: температура воздуха 25,3°С, давление атм. 754 мм рт.ст.
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал»
в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 09.08.2021 с 11^{36} до 11^{55}
Выполнение измерений: 09.08.2021 с 13^{15} до 16^{00}
Шифр пробы: ХП 08-21-745
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные ShinkoAJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,85	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,21	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд.2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,05	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.
Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
_____Г.Н. Швец
10.08.2021

М П

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 260.746.08П21 от 10.08.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений:вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ Р59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, ул. Парковая, д.9, гидрант после промывки
Отбор произведен: по плану промывки водопроводных сетей г.Лыткарино, метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора: температура воздуха 25,0°С, давление атм. 754 мм рт.ст.
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал»
в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 09.08.2021 в 12^{30}
Выполнение измерений: 09.08.2021 с 13^{15} до 16^{00}
Шифр пробы: ХП 08-21-746
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные ShinkoAJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив, не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1.	Запах, баллы	2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2.	Цветность, градусы	20	11	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Изд. 2004)
3.	Мутность, мг/дм^3 (по каолину)	1,5 (по каолину)	0,73	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Изд. 2019)
4.	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,29	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд. 2011)

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.
Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
_____ Г.Н. Швец
«31» августа 2021

МП "ВОДОКАНАЛ"

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 281.08П21 от 31.08.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ 3186, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино
Отбор произведен: по плану-графику отбора, метод отбора ручной
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 01.08.2021-31.08.2021 с 08^{10} до 14^{00} (данные за месяц)
Выполнение измерений: 01.08.2021- 31.08.2021 с 14^{00} до 17^{00} (данные за месяц)
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

Дата, шифр пробы	Место отбора	**Показатели**				
		Запах, баллы	Цветность, градусы	Мутность, мг/дм^3 (по каолину)	Железо общее, мг/дм^3	Аммоний, мг/дм^3
		НД на методы измерений				
		ГОСТ Р 57164-2016	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Изд. 2004)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Изд. 2019)	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд. 2011)	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 (Изд. 2013)
		Норматив, не более (СанПиН 1.2.3685-21)				
		2	**20**	**1,5**	**0,3**	**2,0**
		Результаты измерений				
1	2	3	4	5	6	7
02.08.2021						
714.08П	ВЗУ-2, выход в город, ул.Колхозная	0	9	0,55		
721.08П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	1	11	0,75		

1	2	3	4	5	6	7
03.08.2021						
722.08П	ВЗУ-2, выход в город, ул.Колхозная	0	9	0,57		
729.08П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	1	11	0,71		
04.08.2021						
730.08П	ВЗУ-2, выход в город, ул.Колхозная	0	9	0,61		
737.08П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	1	11	0,78		
10.08.2021						
748.08П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	0,65		
749.08П	ВЗУ-2, станция обез-железивания, выход	0	10	0,64		
750.08П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	1	12	0,71		
752.08П	ВЗУ-6, выход в город, микрорайон 6	0	11	0,64		
755.08П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	0,68		
11.08.2021						
756.08П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	11	0,63		
757.08П	Ул. Ленина, д. 19, кв. 33, (кухня, кран ХВС)	0	11	0,66		
758.08П	ВЗУ-5, выход в город	0	10	0,59		
759.08П	Дет. Городок ЗИЛ, д. 38, кв. 19 (кухня, кран ХВС)	0	10	0,62		
760.08П	Дет. Городок ЗИЛ, д. 37, кв. 14 (кухня, кран ХВС)	0	10	0,63		
761.08П	ул. Спортивная, д. 29, (кухня, кран ХВС)	0	9	0,58		
762.08П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	1	11	0,71		
763.08П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	0,61		
16.08.2021						
765.08П	Ул. Октябрьская, д.18, кв. 88, (кухня, кран ХВС)	0	11	0,63		
766.08П	Ул. Ухтомского, д. 27, кв. 24,(кухня, кран ХВС)	0	11	0,65		
768.08П	квартал 1, д. 7 ЗАО «АМЛ-Инвест» (мясной отдел, кран ХВС)	1	12	0,73		
769.08П	ул. Сткпана Степано-ва, д. 2, кв. 12 (кухня, кран ХВС)	0	10	0,63		
770.08П	Квартал 7, д. 12а, кв. 6, (кухня, кран ХВС)	0	10	0,61		
772.08П	Родник № 1, квартал 1, (у кладбища)	0	0	0		менее 0,1
773.08П	Родник № 2, квартал 1, (у кладбища)	0	0	0		менее 0,1

17.08.2021						
774.08П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	0,58		
775.08П	ВЗУ-6, выход в город, микрорайон 6	0	11	0,71		
776.08П	Микрорайон 6, д.22, кв. 5, (кухня, кран ХВС)	0	11	0,73		
777.08П	Микрорайон 6, д. 24, магазин «Продукты» (подсобное помещение, кран ХВС)	0	12	0,75		
778.08П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	0	11	0,65		
779.08П	Детская поликлиника, квартал 2, д. 3	0	11	0,66		
781.08П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	0,59		
18.08.2021						
782.08П	ВЗУ-2, выход в город ул. Колхозная	0	9	0,58		
783.08П	Ул. Набережная, д. 22а, кв. 3, (ванная, кран ХВС)	0	11	0,74		
784.08П	ВЗУ-5, выход в город, Зил-городок	0	11	0,59		
785.08П	Ул. Советская, д. 14, «Мед.центр»,	0	10	0,68		
788.08П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	0	11	0,73		
789.08П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	0,66		
23.08.2021						
793.08П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	9	0,58		
794.08П	ВЗУ-2, станция обезжелезивания, выход	0	9	0,59		
795.08П	Ул. Первомайская, д. 4, кв. 3, (кухня, кран ХВС)	0	10	0,62		
796.08П	Ул. Коммунистическая, д. 53, кв. 80, (кухня, кран ХВС)	0	11	0,67		
797.08П	Квартал 1, д. 3, кв. 103, (ванная, кран ХВС)	0	11	0,71		
798.08П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	0	11	0,69		
799.08П	ВЗУ-4, выход в город Волкуша	0	10	0,62		
24.08.2021						
801.08П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	0	11	0,71		
802.08П	ВЗУ-6, выход в город, микрорайон 6	0	11	0,72		

25.08.2021						
806.08П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	0,57		
807.08П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	0	11	0,67		
808.08П	ВЗУ-5, выход в город, Зил-городок	0	11	0,58		
809.08П	ВЗУ-4, выход в город Волкуша	0	10	0,64		
30.08.2021						
811.08П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	9	0,59		
812.08П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	0	11	0,64		
813.08П	ВЗУ-6, станция обез-железивания, выход	0	12	0,65		
814.08П	ВЗУ-4, выход в город Волкуша	0	10	0,59		
31.08.2021						
815.08П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	1	10	0,57		
816.08П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	0	11	0,63		
817.08П	ВЗУ-5, выход в город, Зил-городок	0	11	0,59		
818.08П	ВЗУ-6, выход в город, микрорайон 6	0	11	0,64		
821.08П	ВЗУ-4, выход в город Волкуша	0	10	0,58		

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

МП

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
_____ Г.Н. Швец
04.10.2021

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 335.10П21 от 04.10.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино
Отбор произведен: по плану-графику отбора, метод отбора ручной
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 01.09.2021-30.09.2021 с 08^{10} до 14^{00} (данные за месяц)
Выполнение измерений: 01.09.2021- 30.09.2021 с 14^{00} до 17^{00} (данные за месяц)
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

Дата, шифр пробы	Место отбора	**Показатели**				
		Запах, баллы	Цветность, градусы	Мутность, мг/дм^3 (по каолину)	Железо общее, мг/дм^3	Аммоний, мг/дм^3
		НД на методы измерений				
		ГОСТ Р 57164-2016	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Изд. 2004)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Изд. 2019)	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд. 2011)	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 (Изд. 2013)
		Норматив, не более (СанПиН 1.2.3685-21)				
		2	**20**	**1,5**	**0,3**	**2,0**
		Результаты измерений				
1	2	3	4	5	6	7
01.09.2021						
822.09П	ВЗУ-2, выход в город, ул.Колхозная	0	10	0,60		
823.09П	ВЗУ-2, станция обез-железивания, выход	0	10	0,59		
824.09П	Ул. Ленина, д. 12, кв. 251, (кухня, кран ХВС)	0	11	0,62		

1	2	3	4	5	6	7
916.09П	МОУ СОШ №5 ул. Комсомольская д. 34 (пищеблок кран ХВС)	0	11	0,74		
917.09П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	1	10	0,59		
22.09.2021						
918.09П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	0,58		
919.09П	МБОУ школа №8 ул. Пионерская д. 12Б (пищеблок кран ХВС)	0	11	0,61		
922.09П	ВЗУ-5, выход в город, ЗИЛ -городок	1	11	0,59		
923.09П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	0	12	0,68		
924.09П	МОУ гимназия №4, квартал 3А, д. 11 (пищеблок кран ХВС)	0	11	0,69		
925.09П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	0,61		
27.09.2021						
928.09П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	0,59		
929.09П	ВЗУ-6, выход в город, микрорайон 6	0	11	0,63		
930.09П	МОУ гимназия №4, микрорайон 6, стр. 26 (пищеблок кран ХВС)	0	11	0,64		
931.09П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	1	11	0,71		
932.09П	Квартал 1, д. 3, кв. 103, (ванная, кран ХВС)	0	10	65		
935.09П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	0,58		
28.09.2021						
936.09П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	0	11	0,67		
938.09П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	9	0,56		
941.09П	ВЗУ-6, выход в город, микрорайон 6	0	10	0,69		
942.09П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	0,57		
29.09.2021						
943.09П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	9	0,58		
944.09П	ВЗУ-5, выход в город, ЗИЛ -городок	0	11	0,57		
945.09П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	0	11	0,63		
949.09П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	0,61		

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

1	2	3	4	5	6	7
825.09П	ул. Первомайская, д. 4, кв. 38 (кухня, кран ХВС)	0	11	0,68		
826.09П	Спортивная, д. 29, (кухня, кран ХВС)	0	10	0,58		
827.09П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	0	12	0,61		
828.09П	ул. Степана Степанова, д. 2, кв. 12 (кухня, кран ХВС)	0	11	0,64		
829.09П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	0,67		
06.09.2021						
833.09П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	0,59		
834.09П	Квартал 7, д. 12а, кв. 6, (кухня, кран ХВС)	0	10	0,67		
835.09П	МДОУ №9, ул.Коммунистическая, д.41 (пищеблок, кран ХВС, мойка)	0	11	0,68		
836.09П	МДОУ № 5, ул. Парковая, д. 8, (пищеблок, кран ХВС, мойка)	0	10	0,62		
837.09П	МДОУ № 9, квартал 3А, д. 14, (пищеблок, кран ХВС, мойка)	0	11	0,74		
838.09П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	0	11	0,71		
839.09П	Ул. Октябрьская, д.18, кв. 88, (кухня, кран ХВС)	0	10	0,65		
840.09П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	0,67		
07.09.2021						
841.09П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	0,59		
847.09П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	0	11	0,72		
848.09П	ВЗУ-4, выход в город Волкуша	0	10	0,61		
849.09П	ул. Спортивная, д.1 (ввод в дом кран ХВС)	0	11	0,65		
850.09П	ул. Спортивная, д.1, кв. 49	0	11	0,66		
08.09.2021						
853.09П	Дет. Городок ЗИЛ, д. 38, кв. 19 (кухня, кран ХВС)	0	11	0,56		
854.09П	Дет. Городок ЗИЛ, д. 37, кв. 14 (кухня, кран ХВС)	0	11	0,61		
858.09П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	1	11	0,73		
859.09П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	11	0,64		
13.09.2021						
864.09П	ВЗУ-2, выход в город ул. Колхозная	0	10	0,58		
865.09П	Ул. Ухтомского, д. 27, кв. 24, (кухня, кран ХВС)	0	11	0,63		
866.09П	Ул. Советская, д. 14, «Мед.центр»,(туалетная комната, кран ХВС)	0	11	0,66		
867.09П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	0	11	0,72		

1	2	3	4	5	6	7
869.09П	квартал 1, д. 7 ЗАО «АМЛ-Инвест»(мясной отдел, кран ХВС),	0	10	0,71		
870.09П	Детская поликлиника, квартал 2, д. 3	1	11	0,73		
871.09П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	0,64		
14.09.2021						
872.09П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	0,58	0,18	1,49
873.09П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	1	11	0,75	0,11	1,47
874.09П	МОУ гимназия №7, квартал 1, д. 21 (пищеблок кран ХВС)	0	11	0,76		
875.09П	МОУ СОШ № 3, ул. Октябрьская, д. 27 (пищеблок кран ХВС)	0	10	0,71		
877.09П	ВЗУ-6, выход в город, микрорайон 6	1	12	0,78	0,11	1,21
878.09П	МДОУ №24 микрорайон 6, стр. 15А (мед-блок кран ХВС)	1	15	0,93		
879.09П	МДОУ №24 микрорайон 6, стр. 15А (ввод в дом кран ХВС)	1	14	0,86		
15.09.2021						
880.09П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	0,57		
881.09П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	0	12	0,72		
886.09П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	0,63		
20.09.2021						
900.09П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	9	0,61		
901.09П	ул. Набережная, д. 22а, кв. 6, (ванная, кран ХВС).	0	11	0,68		
902.09П	ВЗУ-6, выход в город, микрорайон 6	0	12	0,71		
903.09П	ВЗУ-6, станция обез-железивания, выход	1	12	0,74		
904.09П	6 микрорайон, д. 22 кв. 58 (кухня кран ХВС)	0	12	0,75		
905.09П	6 микрорайон, д. 24 «Магазин»(подсобное помещение кран ХВС)	0	13	0,78		
906.09П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	0	11	0,67		
907.09П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	0,59		
21.09.2021						
910.09П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	0,58		
911.09П	ВЗУ-2, резервуар №1	0	10	0,60		1,47
912.09П	ВЗУ-2, резервуар №2	0	10	0,62		1,43
913.09П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	0	11	0,71		
914.09П	МОУ СОШ №2 ул. Пионерская, д. 6 (пищеблок кран ХВС)	0	11	0,72		

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

М П

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
_____ Г.Н. Швец
08.10.2021

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 336.958.10П21 от 08.10.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, ул. Колхозная, ВЗУ-2, выход в город
Отбор произведен: по плану мониторинга Роспотребнадзора, метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора: температура воздуха 20,2°С, давление атм. 766 мм рт. ст.
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 05.10.2021 с 08^{05} до 08^{25}
Выполнение измерений: 05.10.2021 с 13^{15} до 16^{30}
Шифр пробы: ХП 10-21-958
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,90	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,29	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд. 2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	1,90	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.
Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

М П

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
_____ Г.Н. Швец
08.10.2021

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 337.961.10П21 от 08.10.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: МОУ гимназия № 1, г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 1, кухня, кран ХВС
Отбор произведен: по плану мониторинга Роспотребнадзора, метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора: температура воздуха 21,2 °С,
давление атм. 766 мм рт. ст.
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал»
в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 05.10.2021 с 09^{23} до 09^{43}
Выполнение измерений: 05.10.2021 с 13^{15} до 16^{30}
Шифр пробы: ХП 10 -21- 961
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,95	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,21	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд. 2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,0	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.
Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

М П

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
_____Г.Н. Швец
08.10.2021

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 338.962.10П21 от 08.10.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, МДОУ № 24, г. Лыткарино, квартал 2, д. 4, кухня, кран ХВС
Отбор произведен: по плану мониторинга Роспотребнадзора, метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора: температура воздуха 24,2°С, давление атм. 766 мм рт. ст.
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 05.10.2021 с 09^{50} до 10^{10}
Выполнение измерений: 05.10.2021 с 13^{15} до 16^{30}
Шифр пробы: ХП 10-21-962
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,80	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,28	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд. 2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,10	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.
Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

МП

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
Г.Н. Швец
29.10.2021

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 368.10П21 от 29.10.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино
Отбор произведен: по плану-графику отбора, метод отбора ручной
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 04.10.2021-28.10.2021 с 08^{10} до 14^{00} (данные за месяц)
Выполнение измерений: 04.10.2021- 28.10.2021 с 13^{15} до 17^{00} (данные за месяц)
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

Дата, шифр пробы	Место отбора	**Показатели**				
		Запах, баллы	Цветность, градусы	Мутность, ЕМФ (по формазину)	Железо общее, мг/дм^3	Аммоний, мг/дм^3
		НД на методы измерений				
		ГОСТ Р 57164-2016	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Изд. 2004)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Изд. 2019)	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд. 2011)	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 (Изд. 2013)
		Норматив, не более (СанПиН 1.2.3685-21)				
		2	**20**	**2,6**	**0,3**	**2,0**
		Результаты измерений				
1	2	3	4	5	6	7
04.10.2021						
952.10П	ВЗУ-2, выход в город, ул.Колхозная	0	9	1,0		
953.10П	Квартал 7, д. 12а, кв. 6, (кухня, кран ХВС)	0	10	1,0		
954.10П	Ул. Спортивная, д. 29, кухня, кран ХВС	0	9	1,0		

1	2	3	4	5	6	7
25.10.2021						
1029.10П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	9	1,1		
1032.10П	ВЗУ-6, выход в город, микрорайон 6)	0	11	1,2		
1033.10П	МОУ гимназия №4, микрорайон 6, стр. 26 (пищеблок кран ХВС)	0	11	1,2		
1034.10П	6 микрорайон, д. 22 кв. 9 (кухня кран ХВС)	0	12	1,2		
1035.10П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	1	11	1,3		
1036.10П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	1,0		
26.10.2021						
1038.10П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	менее 1,0		
1039.10П	ул. Набережная, д. 22а, кв. 6, (ванная, кран ХВС).	0	10	1,1		
1040.10П	ВЗУ-5, выход в город, ЗИЛ -городок	0	11	2,4		
1041.10П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	1	12	менее 1,0		
1042.10П	Квартал 1, д. 3, кв. 103, (ванная, кран ХВС)	0	11	1,1		
1043.10П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	1,0		
1044.10П	Микрорайон 4а, д.1 Гидрант после промывки	0	11	1,3		
27.10.2021						
1046.10П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	1,0		
1047.10П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	1	11	1,2		
1048.0П	ВЗУ-6, станция обез-железивания, выход	0	10	1,0	0,20	

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

1	2	3	4	5	6	7
955.10П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	0	11	1,2		
956.10П	Ул. Советская, д. 14, медицинский центр, кран ХВС	0	10	1,1		
957.10П	ВЗУ-4, выход в город Волкуша	0	10	1,0		
05.10.2021						
959.10П	ВЗУ-2, станция обез-железивания, выход	0	10	менее 1,0		
960.10П	ул. Первомайская, д. 4, кв. 38 (кухня, кран ХВС)	0	11	1,2		
963.10П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	0	11	1,2		
964.10П	ВЗУ-6, выход в город, микрорайон 6	0	12	1,3		
965.10П	ВЗУ-4, выход в город Волкуша	0	10	1,0		
06.10.2021						
966.10П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	1,0		
967.10П	ВЗУ-5, скважина №4 ЗИЛ -городок	1	15	1,6		
968.10П	ВЗУ-5, выход в город, ЗИЛ -городок	0	11	1,0		
969.10П	Дет. Городок ЗИЛ, д. 38, кв. 19 (кухня, кран ХВС)	0	11	1,1		
970.10П	Дет. Городок ЗИЛ, д. 37, кв. 14 (кухня, кран ХВС)	0	11	1,1		
971.10П	Ул. Октябрьская, д.18, кв. 88, (кухня, кран ХВС)	0	10	1,1		
972.10П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	0	11	1,3		
973.10П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	менее 1,0		
11.10.2021						
974.10П	ВЗУ-2, выход в город ул. Колхозная	0	9	менее 1,0		
975.10П	ВЗУ-3, резервуар №2 квартал 1	0	9	1,3		
976.10П	ВЗУ-3, резервуар №3 квартал 1	0	9	1,3		
977.10П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	0	11	1,2		
978.10П	ВЗУ-6, выход в город, микрорайон 6	0	12	1,2		
12.10.2021						
984.10П	ВЗУ-2, выход в город ул. Колхозная	0	9	менее 1,0		
985.10П	Ул. Ухтомского, д. 27, кв. 24, (кухня, кран ХВС)	0	10	1,1		
986.10П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	1	11	1,2		
991.10П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	1,1		
13.10.2021						
992.10П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	9	менее 1,0	0,18	1,49
993.10П	Ул. Ленина, д. 12, кв. 251, (кухня, кран ХВС)	0	10	1,1	0,11	1,47
994.10П	ВЗУ-5, выход в город, ЗИЛ -городок	0	11	1,0		

1	2	3	4	5	6	7
995.10П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	0	12	1,2		
998.10П	ул. Степана Степанова, д. 2, кв. 12 (кухня, кран ХВС)	0	11	1,91		
999.10П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	1,0		
18.10.2021						
1003.10П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	9	менее 1,0		
1004.10П	Детская поликлиника, квартал 2, д. 3	0	11	1,1		
1005.10П	МДОУ № 5, ул. Парковая, д. 8, (пищеблок, кран ХВС, мойка)	0	9	1,2		
1006.10П	МДОУ № 9, квартал 3А, д. 14, (пищеблок, кран ХВС, мойка)	0	10	1,1		
1007.10П	МДОУ №9, ул.Коммунистическая, д.41 (пищеблок, кран ХВС, мойка)	0	10	1,1		
1008.10П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	1	12	1,3		
1009.10П	квартал 1, д. 7 ЗАО «АМЛ-Инвест»(мясной отдел, кран ХВС),	0	11	1,3		
1010.10П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	1,0		
19.10.2021						
1012.10П	МОУ СОШ №2 ул. Пионерская, д. 6 (пищеблок кран ХВС)	0	10	1,2		
1013.10П	МБОУ школа №8 ул. Пионерская д. 12Б (пищеблок кран ХВС)	0	9	1,2		
1014.10П	МОУ СОШ № 3, ул. Октябрьская, д. 27 (пищеблок кран ХВС)	0	11	1,1		
20.10.2021						
1020.10П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	9	1,2		
1022.10П	МОУ гимназия №4, квартал 3А, д. 11 (пищеблок кран ХВС)	0	10	1,1		
1023.10П	МОУ гимназия №7, квартал 1, д. 21 (пищеблок кран ХВС)	0	11	1,3		
1024.10П	МОУ СОШ №5 ул. Комсомольская д. 34 (пищеблок кран ХВС)квартал 1	0	10	1,0		
1025.10П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	0	10	1,0		
1026.10П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша					

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
_____ Г.Н. Швец
10.11.2021

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 376.1073.11П21 от 10.11.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, ул. Колхозная, ВЗУ-2, выход в город
Отбор произведен: по плану мониторинга Роспотребнадзора, метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора: температура воздуха 18,9 °С, давление атм. 740 мм рт. ст.
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 08.11.2021 с 08^{07} до 08^{27}
Выполнение измерений: 08.11.2021 с 13^{15} до 16^{30}
Шифр пробы: ХП 11-21-1073
Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.368521)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,90	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,24	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд. 2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	1,85	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.
Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

М П

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
Г.Н. Швец
10.11.2021

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 377.1075.11П21 от 10.11.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: МОУ гимназия № 1, г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 1, кухня, кран ХВС
Отбор произведен: по плану мониторинга Роспотребнадзора, метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора: температура воздуха 22,5 °С,
давление атм. 740 мм рт. ст.
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал»
в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 08.11.2021 с 09^{21} до 09^{42}
Выполнение измерений: 08.11.2021 с 13^{15} до 16^{30}
Шифр пробы: ХП 11 -21- 1075
Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,90	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,22	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд.2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	1,75	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.
Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
_____ Г.Н. Швец
10.11.2021

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 378.1076.11П21 от 10.11.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, МДОУ № 24, г. Лыткарино, квартал 2, д. 4, пищеблок, кран ХВС
Отбор произведен: по плану мониторинга Роспотребнадзора, метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора: температура воздуха 22,8 °С, давление атм. 740 мм рт. ст.
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 08.11.2021 с 09^{51} до 10^{12}
Выполнение измерений: 08.11.2021 с 13^{15} до 16^{30}
Шифр пробы: ХП 11-21-1076
Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,95	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,28	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд. 2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,10	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.
Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

МП

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
Г.Н. Швец
01.12.2021

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 420.12П21 от 01.12.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино
Отбор произведен: по плану-графику отбора, метод отбора ручной
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 01.11.2021-30.11.2021 с 08^{10} до 14^{00} (данные за месяц)
Выполнение измерений: 01.11.2021- 30.11.2021 с 13^{15} до 17^{00} (данные за месяц)
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

Дата, шифр пробы	Место отбора	Показатели				
		Запах, баллы	Цветность, градусы	Мутность, ЕМФ (по формазину)	Железо общее, мг/дм^3	Аммоний, мг/дм^3
		НД на методы измерений				
		ГОСТ Р 57164-2016	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Изд. 2004)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Изд. 2019)	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд. 2011)	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 (Изд. 2013)
		Норматив, не более (СанПиН 1.2.3685-21)				
		2	**20**	**2,6**	**0,3**	**2,0**
		Результаты измерений				
1	2	3	4	5	6	7
01.11.2021						
105411П	ВЗУ-2, выход в город, ул.Колхозная	0	10	1,00		
1055.11П	ул. Первомайская, д. 4, кв. 38 (кухня, кран ХВС)	0	11	1,07		
1056.11П	ВЗУ-5, скважина №4 ЗИЛ -городок	0	10	1,15		

1	2	3	4	5	6	7
24.11.2021						
1145.11П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	9	1,00		
1146.11П	МОУ СОШ № 3, ул. Октябрьская, д. 27 (пищеблок кран ХВС)	0	10	1,12		
1147.11П	МОУ СОШ №5 ул. Комсомольская д. 34 (пищеблок кран ХВС) квартал 1	0	9	1,16		
1148.11П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	1	12	1,26		
1149.11П	МОУ гимназия №7, квартал 1, д. 21 (пищеблок кран ХВС)	0	11	1,24		
1150.11П	МОУ гимназия №4, микрорайон 6, стр. 26 (пищеблок кран ХВС)	0	10	1,19		
1151.11П	ВЗУ-6, выход в город, микрорайон 6)	0	10	1,17		
29.11.2021						
1155.11П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	1,07		1,44
1156.11П	Детская поликлиника, квартал 2, д. 3	0	11	1,17		
1157.11П	МДОУ № 5, ул. Парковая, д. 8, (пищеблок, кран ХВС, мойка)	0,	10	1,07		
1158.11П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	1	12	1,24		1,46
30.11.2021						
1163.11П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	1,05	0,24	
1164.11П	ВЗУ-5, выход в город, ЗИЛ -городок	0	11	1,00		
1165.11П	ВЗУ-6, выход в город, микрорайон 6)	0	11	1,07		
1166.11П	ВЗУ-6, станция обезжелезивания, выход	0	11	1,17	0,26	
1169.11П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	1	12	1,22		
1170.11П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	1,02		

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

1	2	3	4	5	6	7
1057.11П	Ул. Спортивная, д. 29, кухня, кран ХВС	0	10	1,14		
1058.11П	ВЗУ-3, выход в город квартал	1	11	1,24		
1059.11П	ВЗУ-6, выход в город, микрорайон 6)	0	9	1,05		
1060.11П	ВЗУ-4, выход в город Волкуша	0	10	1,01		
02.11.2021						
1062.11П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	9	1,00		
1063.11П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	1	11	1,25		
1064.11П	ВЗУ-4, выход в город Волкуша	0	10	1,06		
03.11.2021						
1070.11П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	1,01		
1071.11П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	1	11	1,24		
1072.11П	ВЗУ-4, выход в город Волкуша	0	10	1,05		
08.11.2021						
1073.11П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	9	1,00		
1074.11П	Ул. Ухтомского, д. 27, кв. 24, (кухня, кран ХВС)	0	10	1,06		
1077.11П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	0	11	1,22		
1078.11П	Ул. Советская, д. 14, медицинский центр, кран ХВС	0	10	1,10		
1079.11П	ВЗУ-4, выход в город Волкуша	0	10	1,02		
09.11.2021						
1081.11П	ВЗУ-2, станция обезжелезивания, выход	0	9	1,00		
1082.11П	ВЗУ-2, выход в город ул. Колхозная	0	9	1,00		
1084.11П	ВЗУ-5, выход в город, ЗИЛ -городок	0	11	1,00		
1086.11П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	1	11	1,16		
1087.11П	квартал 1, д. 7 ЗАО «АМЛ-Инвест»(мясной отдел, кран ХВС),	0	11	1,22		
1088.11П	ВЗУ-4, выход в город Волкуша	0	10	1,00		
10.11.2021						
1096.11П	ВЗУ-4, выход в город Волкуша	0	10	1,05		
15.11.2021						
1101.11П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	9	1,05		
1102.10П	Квартал 7, д. 12а, кв. 6, (кухня, кран ХВС)	0	10	1,16		
1103.11П	ул. Степана Степанова, д. 2, кв. 12 (кухня, кран ХВС)	0	9	1,2		

1	2	3	4	5	6	7
1104.11П	ВЗУ-6, выход в город, микрорайон 6)	0	10	1,12		
1106.11П	6 микрорайон, д.24 магазин (подсобное помещение кран ХВС)	0	11	1,16		
1107.11П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	1	11	1,24		
1108.11П	ВЗУ-4, выход в город Волкуша	0	10	1,03		
16.11.2021						
1112.11П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	1,01		
1115.11П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	1	11	1,24		
1116.11П	ВЗУ-4, выход в город Волкуша	0	10	1,09		
17.11.2021						
1117.11П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	1,00		
1118.11П	ул.Коммунистическая, д.53 (подсобное помещение кран ХВС	0	11	1,03		
1119.11П	ВЗУ-3, выход в город квартал 1	0	12	1,26		
1120.11П	ВЗУ-5, выход в город, ЗИЛ -городок	0	11	1,14		
1121.11П	Дет. Городок ЗИЛ, д. 37, кв. 14 (кухня, кран ХВС)	0	12	1,17		
1122.11П	Дет. Городок ЗИЛ, д. 38, кв. 19 (кухня, кран ХВС)	0	11	1,16		
1123.11П	Ул. Октябрьская, д.18, кв. 88, (кухня, кран ХВС)	0	10	1,09		
1124.11П	ВЗУ-4, выход в город Волкуша	0	9	1,12		
22.11.2021						
1127.11П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	9	1,00		
1128.11П	МОУ СОШ №2 ул. Пионерская, д. 6 (пищеблок кран ХВС)	0	11	1,10		
1129.11П	МБОУ школа №8 ул. Пионерская д. 12Б (пищеблок кран ХВС)	0	10	1,09		
1130.11П	МДОУ № 9, квартал 3А, д. 14, (пищеблок, кран ХВС, мойка)	0	11	1,16		
1133.11П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	1	12	1,27		
1134.11П	ВЗУ-4, выход в город, Волкуша	0	10	1,19		
23.11.2021						
1137.11П	ВЗУ-2, выход в город, ул. Колхозная	0	10	1,10		
1141.11П	ВЗУ-5, выход в город, ЗИЛ -городок	0	11	1,17		
1143.11П	ВЗУ-3, выход в город, квартал 1	0	12	1,24		

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

МП

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
Г.Н. Швец
09.12.2021

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 427.1204.12П21 от 09.12.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, ул. Колхозная, ВЗУ-2, выход в город
Отбор произведен: по плану мониторинга Роспотребнадзора, метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора: температура воздуха 21,7 ºС,
давление атм. 748 мм рт. ст.
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал»
в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 08.12.2021 с 08^{31} до 08^{51}
Выполнение измерений: 08.12.2021 с 13^{15} до 16^{30}
Шифр пробы: ХП 12-21-1204
Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.368521)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,90	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,28	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд. 2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	1,90	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.
Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

ВОДОКАНАЛ ЛЫТКАРИНО

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

М П

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
Г.Н. Швец
09.12.2021

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 428.1205.12П21 от 09.12.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино, МДОУ № 24, г. Лыткарино, квартал 2, д. 4, пищеблок, кран ХВС
Отбор произведен: по плану мониторинга Роспотребнадзора, метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора: температура воздуха 23,1 °С,
давление атм. 748 мм рт. ст.
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал»
в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 08.12.2021 с 09^{01} до 09^{23}
Выполнение измерений: 08.12.2021 с 13^{15} до 16^{30}
Шифр пробы: ХП 12-21-1205
Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,80	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,27	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд. 2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,00	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.
Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.

Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»
Юридический адрес:140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru
Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)
Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

МП

УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории
Г.Н. Швец
09.12.2021

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 429.1206.12П21 от 09.12.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29
Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения
НД на отбор проб: ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237-2014
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: МОУ гимназия № 1, г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 1, кухня, кран ХВС
Отбор произведен: по плану мониторинга Роспотребнадзора, метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора: температура воздуха 25,4 °С, давление атм. 748 мм рт. ст.
Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал» в термосумке с аккумуляторами холода
Дата и время отбора пробы: 08.12.2021 с 09^{31} до 09^{52}
Выполнение измерений: 08.12.2021 с 13^{15} до 16^{30}
Шифр пробы: ХП 12 -21- 1206
Средства измерения:
весы электронные лабораторные Shinko AJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;
Спектрофотометр UNICO, зав. № К1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

Результаты измерений				
№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1	Жёсткость, °Ж	7,0	6,80	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
2	Железо общее, мг/дм^3	0,3	0,21	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд.2011)
3	Фториды, мг/дм^3	1,5	2,05	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.
Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
Конец протокола измерений.